





TOMADAS DE ENERGIA		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
	Tomadas 104 127V 3P baixa, média e alta. Tomadas 204 127V 3P baixa, média e alta. Tomadas 104 220V 3P baixa, média e alta. Tomadas 204 220V 3P baixa, média e alta. Tomadas 204 220V 3P n=0,60m (SOB A BANCAIDA)	
QUADROS E CAIXAS DE ENERGIA		
	Quadro para sobrepôr – Normal Quadro para embutir – Normal Quadro para sobrepôr – Emergência Quadro para embutir – Emergência	QD – Quadro de Distribuição QT – Quadro Terminal
	Quadro Geral de Baixa Tensão – Normal Quadro Geral de Baixa Tensão – Emergência Quadro de Transferência Automática	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	
	Luminária do Sist. de Incêndio BLOCO AUTÔNOMO- LED	
	Arandela do Sist. de Incêndio BLOCO AUTÔNOMO- LED	

NOTAS A

--	--



NOTA: TODAS AS CONEXÕES E DERIVAÇÕES DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE FEITAS COM OS CONECTORES INDICADOS. É VEDADO O USO DE FITA ISOLANTE.

